

	CANALE DI MANDATA CONDIZIONAMENTO	DCI - DIFFUSORI CIRCOLARI - KRANTZ, mod. DD-H-80 O EQUIVALENTE APPROVATO
	CANALE DI RIPRESA CONDIZIONAMENTO	BM - BOCCHETTA DI MANDATA A DOPPIO FLARE CON SERRANDA DI TARATURA
	CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA	GR - GRIGLIA DI RIPRESA ARIA CON SERRANDA DI TARATURA
	CANALE DI ESPULSIONE ARIA VIZIATA	VALVOLA DI VENTILAZIONE DI RIPRESA
	CONDOTTO FLESSIBILE CON RULLA ANTISFACCIAMENTO ED ISOLAMENTO TERMICAOLISTICO	DIFFUSORI ESTETICI
	ST - SERRANDA IN RESOLUZIONE PASSO 50 mm	TIPOLOGIA TERMINALE / DIMENSIONE
	CAMBIO DI SEZIONE CANALE	PORTATA D'ARIA
	CAMBIO DI QUOTA CANALE	IDENTIFICATIVO CAVIEDO
	STP - SERRANDA TAGLIACUOCO RET120	
	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI componibili	
	EXT1/2: ESTRATTORI FUMI DA 6.000 mch - FUNZIONAMENTO A 400°C PER 2 ORE	
	EXT/08: ESTRATTORI CERTIFICATO IN LINEA DA 1.000.000 mch - > 60 Pa	
	D.L. DIFFUSORE INIEZIONE DI MANDATA - KRANTZ, mod. IN V2.3-1050 O EQUIVALENTE APPROVATO - Allicco flessibile n.1 0160	

- 1) Disegno valido solo per impianti meccanici.
- 2) Misure da verificare in opera a cura dell'installatore.
- 3) Dimensione e posizione canali puramente indicativa.
- 4) I canali flessibili dovranno avere sviluppo non superiore a 1 metro, preceduti da canali circolari in lamiera zincata.
- 5) Tutti i diffusori di marcia e ripresa dovranno essere provvisti di serranda d'aratura.
- 6) Per ogni dritatura prevedere tiro per misurazione portata, in posizione accessibile ed idonea e serranda di aratura.
- 7) Posizione diffusori da concordare con DO I.L.
- 8) Per maggiori dettagli, vedere schema funzionale, disegno IM01.

MSC Associati S.r.l.
C.F. o P.I. 03004900598
(Reg. Ciemenza-Schi. 02)
Albo Ingeg. di Milano n. 6324

COMUNE DI SEREGNO
0011658/2011 - 22/02/2011
ARRIVO - 006-005

10	EMISSIONE	BINGC	SCUP	SOHC	04-02-2017
10-01-2017	Aggiornamenti	Reddito	Verifica	Approvata	Data
Combinata AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)					

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)

Commissari
RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16:
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE,
PARCHEGGIO E RIGUALFICAZIONE AREE ADIACENTI
Modena (Reggio)
REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGIO INTERRATO
E PARCHEGGIO AREE ADIACENTI
PERIZIA DI VARIANTE N.12 - SALA CONSIGLIO
Pavia
PUNTA, SALA CONSIGLIERE 4/48
Arch. ROBERTA SCHIATTI

PIANO PRIMO TERRAZZO	File	Software	Numero	Scala
CANALI DISTRIBUZIONE ARIA PRIMARIA	A4065AVM101-00.dwg	AUTOCAD	101 - 00	1:50
	A4065	AVM		

