



PARTICOLARE CASSETTA ANTINCENDIO



LEGENDA

	RETE IDRICA ANTINCENDIO
	NASPO UNI 25
	ATTACCO SINGOLO PER MOTOPOMPA W.F.

NOTE:
1) Disegno valido solo per impianti meccanici.
2) Tutti i tratti di tubazione posati esternamente all'edificio dovranno essere completi di cavo scaldante, isolamento termico e finitura in alluminio.

TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI

CITTA' DI SEREGNO
Provincia di Monza e Brianza

AREA QUALITA' URBANA E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LAVORI DI EDILIZIA PUBBLICA

RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16:
REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

LAVORI COMPLEMENTARI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTISTA
Ing. Franco Greco

R.U.P.
Arch. Virginio Somaschini

GRUPPO DI LAVORO
Geom. Antonio Tromboni
Geom. Cristina Cereda
Geom. Valente Dezza
Sig.a Immacolata Stabile

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. N° 238 del 15 DIC. 2014
IL SINDACO
IL SEGRETARIO SUPP.

oggetto:

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
SCHEMA FUNZIONALE

Data: NOVEMBRE 2014	Orientamento:	Tav.:	Scala:
	N O E S	IM19	***