



Città di Seregno

Lavori Pubblici

OGGETTO: REGISTRO DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO AD UMIDO E DEI CONDENSATORI EVAPORATIVI

AVVISO

Si comunica che Regione Lombardia, con la Legge regionale del 6 giugno 2019, n. 19 ha introdotto l'art. 60 bis1 nella legge regionale 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" che dispone l'obbligo per i comuni di predisporre e curare il registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio.

Con successiva DGR N° XI/1986 del 23/07/2019 è stato stabilito che con il termine "torre di raffreddamento" si intende ogni tipo di apparato evaporativo (torre di raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici residenziali o ad uso produttivo, in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall'impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido.

Con stessa DGR XI/1986/2019 è stato approvato il Sub Allegato B - SCHEDE PER LA REGISTRAZIONE AL CATASTO COMUNALE DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO-CONDENSATORI EVAPORATIVI.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla vigente normativa si invitano i responsabili (proprietari o gestori) di "torri di raffreddamento" a compilare la scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento e a consegnarla al protocollo generale del Comune di Seregno presso la sede di Via Umberto I° o, in alternativa, a trasmetterla all'indirizzo PEC indicato a piè pagina, entro il prossimo **30 novembre 2019**.

La scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/dmr/2/>.

Si ricorda che ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi ed ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.

Si coglie l'occasione per richiamare all'attenzione le buone pratiche indicate dalle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" per una corretta gestione di tali impianti. In particolare, il paragrafo "5.7. Gestione degli impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi" identifica le attività a carico dei gestori i quali sono responsabili della tenuta dei documenti da mettere a disposizione del personale della ATS durante i controlli.

Seregno, 22/10/2019

Il Dirigente Area Lavori Pubblici
arch. Angela Danila Scaramuzzino (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n.82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Responsabile del procedimento: Mauro Facchinetti

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

Area Lavori Pubblici
Servizio Qualità dell'Ambiente
Via XXIV Maggio
Tel. 0362.263.372-263371
info.ecologia@seregno.info